

Klassifizierungsbericht

Einbruchhemmender Eigenschaften

DIN EN 1627-1630:2011

Widerstandsklasse RC2 / RC2N

Classification report

burglar-inhibiting characteristics

burglary resistance grade RC2 / RC2N

PN:

10 914 1022

Prüfart / test:

Kundentest Customer test

**Auftraggeber:
employer:**

Firma Wolf Fenster AG/Spa
Förche 8
Italien-39040 Natz-Schabs

**Prüfmuster:
test model:**

Parallel Schiebefenster Holz RC2 / RC2N
Außenabmessung B x H: 2786 mm x 2295 mm

Profil / profile:

Holz (Fichte)

Beschlag / fittings:

Roto Patio Life
Schließstück Art.-Nr.: 534 666 und 513 612

Prüfer / tester:

Hr. Doufas, Hr. Eichel

**Prüfung von / bis:
start/end of test:**

04.05.2017 / 04.05.2017

**Prüfung nach:
test standard:**

DIN EN 1627-1630:2011

**Gesamtergebnis:
overall result:**

Der Probekörper erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Fenster, Türen, Abschlüsse der Widerstandsklasse RC2 / RC2N

Verwendungshinweis

Dieser Klassifizierungsbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

category of usage

This classification report serves to demonstrate the burglar-inhibiting characteristics

Gültigkeit

Die in diesem Klassifizierungsbericht genannten Werte beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Gegenstand.

Validity

The value named in the classification report refers to the explained and proofed objects in point 1. They apply only to the terms under which the test was accomplished.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:

The following deviations from the tested size are permissible without expert evaluation:

Fensterelemente / windows

Schließstückabstand aus den Ecken / striker distance from the corners
+ 5% und - 20%
Schließstückabstand zueinander / distance between 2 strikers
+ 5% und - 30%

Wenn Fläche nicht mehr als / if area is not more than

± 25 % verändert wird / changed

Türelemente / door elements

In der Breite / width

+ 10% und - 20%

In der Höhe / height

+ 10% und - 20%

Hinweis zur Benutzung des Klassifizierungsberichts

Eine Verwendung des Klassifizierungsberichts zu Werbezwecken ist nicht gestattet. Hierzu dient dieses Deckblatt.

How to use the classification report

The use of the classification report for advertising is not allowed. This cover sheet can be used as an abstract

Leinfelden, 23. Juni 2017




Laborleiter

Prüfer



Der Klassifizierungsbericht umfasst insgesamt 1 Seite *This classification report includes 1 page*

1 Allgemeine Angaben zum Probekörper *general information of test body*

2 Durchführung *inspection process*

3 Ergebnis *Result of test*

4 Gutachtliche Stellungnahme *drafting of an experts report*

5 Anlage und Fotodokumentation *Appendix and Fotos*

6 Kundendokumentationen *documentation by the costumer*

Die Tests wurden aufgrund Ihrer Vorgaben durchgeführt. Die Roto Frank AG übernimmt keine Gewährleistung, Haftung oder sonstige Verantwortung für die getesteten Bauteileigenschaften. Aus diesem Testbericht folgt keine Modifizierung oder Erweiterung der Leistungsbeschreibung der von Unternehmen der ROTO FRANK Gruppe bezogenen Bauteile. Mit dem Testbericht sind auch keine Vorschläge, Empfehlungen, Vorgaben, Richtlinien oder sonstige Hinweise der Roto Frank AG hinsichtlich der Konstruktion, Herstellung, Verwendung, Überwachung oder an Abnehmer gerichtete Instruktionen hinsichtlich der Bauteile verbunden. Die Bewertung und Verwertung der Testberichte liegt allein in Ihrer Verantwortung.

Roto Frank AG

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

Telefon +49 711 7598-0
Telefax +49 711 7598-253

Sitz der Gesellschaft:
Leinfelden-Echterdingen
Amtsgericht:
Stuttgart HRB 222698
Ust-IdNr.: DE147843524

Aufsichtsrat:
Dr. Michael Stahl
(Vorsitzender)

Vorstand:
Dr. Eckhard Keill (Vorsitzender)
Christoph Hugenberg
Michael Stangier