

## Resoconto degli esami

## caratteristiche di antifurto

DIN EN 1627-1630:2011

classi di resistenza RC2 / RC2N

## Classification report

## burglar-inhibiting characteristics

burglary resistance grade RC2 / RC2N

**PN:**

**10 910 1276 R1**

revisione 1, il resoconto del 23.06.2017 perde la sua validità

**modo / test:**

prova del cliente      Customer test

**mandante:  
employer:**

Firma Wolf Fenster AG/Spa  
Förche 8  
Via Förche 8; Italia-39040 Naz-Sciaves

**modello:  
test model:**

finestra in legno ad un'anta RC2 / RC2N  
misura esterna L x A: 1358 mm x 1546 mm

**profilo / profile:**

legno (abete)

**ferramenta /  
fittings:**

Roto NT Designo II  
sistema di chiusura art.-n°: 262 931  
cuscinetto a sfere art.-n°: 262 929

**esaminatore /  
tester:  
esaminato dal / al:  
start/end of test:  
test standard:**

sig. Doufas; sig. Eichel  
04.05.2017 / 04.05.2017  
DIN EN 1627-1630:2011

**risultato:  
overall result:**

Il modello di prova soddisfa i requisiti delle caratteristiche di antifurto per finestre e porte per le classi di resistenza RC2 / RC2N

**Indicazione di utilizzo**

Questo rapporto di classificazione serve a dimostrare le caratteristiche di antifurto.

**category of usage**

This classification report serves to demonstrate the burglar-inhibiting characteristics

**validità**

I valori indicati in questo rapporto si riferiscono esclusivamente all'oggetto testato e descritto.

**Validity**

The value named in the classification report refers to the explained and proofed objects in point 1. They apply only to the terms under which the test was accomplished.

Le seguenti deviazioni dalle dimensioni testate sono consentite senza valutazione da parte di esperti: The following deviations from the tested size are permissible without expert evaluation:

**finestra / windows**

distanza chiusura dagli angoli/

striker distance from the corners

+ 5% e - 20%

distanza tra 2 chiusure /

distance between 2 strikers

+ 5% e - 30%

se l'area non è più di / if area is not more than

± 25 % cambiata / changed

**porte / door elements**

larghezza / width

+ 10% e - 20%

altezza / height

+ 10% e - 20%

**Indicazioni d'utilizzo per il resoconto degli esami**

L'uso del resoconto per la pubblicità non è consentito. Questa copertina invece può essere usata per motivi pubblicitari.

**How to use the classification report**

The use of the classification report for advertising is not allowed. This cover sheet can be used as an abstract

Leinfelden, 20 aprile 2018



direttore del laboratorio



esaminatore



Questo resoconto di classificazione include 1 pagina *This classification report includes 1 page*

1 informazioni generali sul modello di prova *general information of test body*

2 esecuzione *inspection process*

3 risultato *Result of test*

4 parere tecnico *drafting of an experts report*

5 Allegato e documentazione di foto *Appendix and Fotos*

6 documentazione del cliente *documentation by the customer*

I test sono stati eseguiti secondo le richieste specifiche. Roto Frank AG non si assume alcuna responsabilità per le proprietà dei componenti testati. Questo rapporto di prova non modifica o estende la descrizione del servizio dei componenti acquistati dalle società del gruppo ROTO FRANK. Il rapporto di prova inoltre non contiene suggerimenti, raccomandazioni, linee guida o altre informazioni da parte di Roto Frank AG in merito alla progettazione, produzione, uso, monitoraggio o istruzioni riguardanti i componenti indirizzati al cliente. La valutazione e l'utilizzo dei rapporti di prova è di esclusiva responsabilità del mandante.